



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение

**«ИНСПЕКЦИЯ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ»**

(СПБГКУ «Инспекция КО»)

ул. Чернышевского, 17, Санкт-Петербург, 191119

тел. (812) 572-17-04, факс (812) 575-75-38

E-mail: inspect@spb.edu.ru

ОКПО 53251558 ОКОГУ 23280 ОГРН 1037828024563

ИНН/КПП 7813132729/784201001

№ _____

На № _____

от _____

Кому: Янковской Ольге Николаевне, директору

(Ф.И.О., должность)

ГБОУ ДОД ПДДТ Невского района тел. 446-75-74

(наименование учреждения образования)

Предписание № 5/01-1-26/2014

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (с изменениями от 30.06.06 № 90-ФЗ), предлагаю устранить следующие нарушения законодательства о труде и правил по охране труда:

№ п/п	Выявленные нарушения и требования по их устранению	Срок выполнения
1	Локальные акты обновить со ссылкой на действующие нормативные документы.	17.02.2014
2	Заполнение журнала инструктажа на рабочем месте вести в соответствие с требованиями раздела 7.2, 7.3, 7.4, приложения 6 ГОСТ 12.0.004-90.	Постоянно
3	С вновь принятыми работниками рабочих профессий после проведения первичного инструктажа по охране труда проводить стажировку на рабочем месте с регистрацией в журнале. Основание: п. 7.2 ГОСТ 12.0.004-90.	Постоянно
4	Установить ограждения территории участка ОУ. Основание: п.2.4 СанПиН 2.4.4.1251-03.	01.09.2014
5	Запретить эксплуатацию сверлильного станка до восстановления пружины возврата шпинделя в исходное положение в авиамодельном кабинете. Основание: п.14.2.4, ГОСТ 12.2.009-99.	
6	Провести косметический ремонт кабинетов №№ 205,206, 210, 408, 410. Основание: ст. 41 ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 212 ТК РФ.	01.09.2014

7

Провести замену полов в кабинетах №№ 206, 410, 411.
Основание: ст. 41 ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 212 ТК РФ.

01.09.2014

О выполнении предписания по истечении указанных в нем сроков, прошу письменно сообщить по адресу: 191119, Санкт-Петербург, Черняховского ул., 17, комната 4, отдел охраны труда, тел.400-12-19, факс 575-61-41.

Инспектор
по охране труда
Дедова Е.В.

«16» января 2014.



(подпись)

Предписание получил:

« _____ » _____ 2014



(подпись)

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей

**Правобережный дом детского творчества
Невского района Санкт-Петербурга**

193315 Санкт-Петербург, ул. Новоселов, 59, тел. 446-75-74, 446-14-08

В инспекцию Комитета по
образованию

от директора ГБОУ ДОД
ПДДТ

Янковской О.Н.

Служебная записка

Уважаемая Елена Васильевна!

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с
Предписанием № 5/01-1-26/2014 устранены следующие
нарушения:

1. Локальные акты учреждения обновлены в соответствии с
нормативными документами.

2. Заполнение журнала инструктажа на рабочем месте
ведется в соответствии с требованиями раздела 7.2, 7.3, 7.4
приложения 6 ГОСТ 12.0.004-90

3. В классе авиамоделизма сверлильный станок приведен в
рабочее состояние (восстановлена пружина возврата шпинделя в
исходное положение).

4. Выполнен проект и составлена смета на установку
ограждения территории участка ПДДТ.

5. Косметический ремонт и замена полов в учебных
кабинетах будет выполнен по мере бюджетного финансирования

Директор ГБОУ ДОД ПДДТ:  Янковская О.Н.

